

RŚ. 6341.2.3.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, art. 31 ust.5, art.37 pkt 2, art.128 ust.1 pkt 4, ust.2 pkt 3 i art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne /Dz. U. z 2015r., poz.469 z późn. zm./, art.104 Kpa i §13 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit. c, pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2014r., poz.1800/, po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Dąbrowice**, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-014/1 oczyszczonych wód popłucznych pochodzących z procesu technologicznego uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach, gmina Dąbrowice na okres 10 lat

o r z e k a m

1. Wydać Gminie Dąbrowice pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-014/1 w km 1+900 (ziemi) oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowice, gmina Dąbrowice istniejącym wylotem Φ 150 mm /dz. nr 211, ob. Dąbrowice, rz. wylotu - 126,0 m n.p.m., współrzędne geograficzne: 52°18'51,35"N; 19°04'38,96"E/, w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max, h} &= 27,0 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śr.d}} &= 27,0 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\text{roczne}} &= 4941 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

przy czym wprowadzane do ziemi ścieki nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

$$\begin{aligned}\text{żelazo} &- & 10 \text{ mg Fe} / \text{dm}^3 \\ \text{zawiesiny ogólne} &- & 35 \text{ mg} / \text{dm}^3\end{aligned}$$

2. Zobowiązać Gminę Dąbrowice do:

- 2.1. konserwacji odbiornika na długości 50 m od wylotu oczyszczonych ścieków;
- 2.2. prowadzenia na bieżąco rejestru ilości odprowadzanych ścieków;
- 2.3. wykonywania badań jakości ścieków oczyszczonych w zakresie określonym niniejszą decyzją, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach w sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
- 2.4. uzgadniania ze Starostą Kutnowskim wszelkich zmian dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika.

3. Zastrzec, że:

- 3.1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
- 3.2. w przypadku zaistnienia potrzeby mogą być nałożone na wnioskodawcę inne niż ww. obowiązki niezbędne ze względu na interes ludności, gospodarki narodowej i środowiska;
- 3.3. pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania – stosownie do art. 136 i art. 137 ustawy - Prawo wodne.

4. Pozwolenie niniejsze wydaje się na czas oznaczony do dnia 15.03.2027r..

Uzasadnienie

Wójt Gminy Dąbrowice wystąpił z wnioskiem o wydanie Gminie Dąbrowice pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-014/1 zlokalizowanego na dz. nr ew. 211, ob. Dąbrowice, istniejącym wylotem, oczyszczonych ścieków ze Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach na okres 10 lat. W tym samym wniosku wystąpiono także o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych studniami głębinowymi nr 1a i nr 2 ujęcia „Dąbrowice” ujmującymi wodę z utworów czwartorzędowych zlokalizowanymi w miejscowości Dąbrowice, gm. Dąbrowice, dla potrzeb wodociągu gminnego, na okres 20 lat, co jest przedmiotem odrębnego postępowania.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny dot. poboru wód podziemnych oraz wprowadzania oczyszczonych wód popłucznych do rowu melioracyjnego R-014/1 z lutego 2017r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym oraz dokumentacją hydrogeologiczną ujęcia. W związku z powyższym Starosta zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz podał do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu. Z uwagi na stwierdzone braki operatu organ postanowieniem z dnia 9.02.2017r. nałożył na Wnioskodawcę obowiązek uzupełnienia i poprawienia złożonej dokumentacji wodnoprawnej w zakresie zamierzonego wprowadzania ścieków do ziemi.

Gmina Dąbrowice złożyła we wskazanym terminie poprawioną dokumentację wodnoprawną. Następnie organ poinformował strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzenia się co do materiałów i dowodów, z czego strony nie skorzystały.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania organ prowadzący postępowanie ustalił, co następuje:

Wnioskodawca posiadał uregulowany stan prawny w zakresie wprowadzania do ziemi ścieków ze stacji uzdatniania wody – pozwolenie wodnoprawne Starosty Kutnowskiego z dnia 23.11.2006 r., znak: RŚ. 6223- 30/2006, na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi, którego termin obowiązywania upłynął z dniem 30 listopada 2016r..

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu, co zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 37 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 5 ustawy – Prawo wodne jest szczególnym korzystaniem z wód wymagającym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi.

Na potrzeby wodociągu gminnego, w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, pobór wody realizowany jest z dwuotworowego ujęcia w m. Dąbrowice eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny. Ze względu na cel użytkowania pobierana woda z ujęcia jest poddawana procesom uzdatniania w Stacji Uzdatniania Wody usytuowanej na tej samej nieruchomości. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w aerator, trzy odzłaziacze, zestaw hydroforowo-pompowy, zestaw pompowy wodomierz, chlorator, dwa zbiorniki na wodę oraz odstojnik do oczyszczania ścieków.

Proces technologiczny uzdatniania wody wymaga cyklicznego, co 2 -3 dni, płukania filtrów /odzłaziaczy/, w wyniku czego powstają ścieki - wody popłuczne. Do oczyszczania tych ścieków służy odstojnik wód popłucznych składający się z 5 studni wykonanych z kręgów żelbetowych, przepływowych o objętości 2,5 m³ każda (łącznie - 12,5 m³), w którym zachodzi proces sedymentacji zawiesin. Proces oczyszczania (sedymentacji) dający zadowalający wynik zachodzi w czasie 8 – 10 h. Ze względu na pojemność studni przepływowych (5 x 2,5 m³=12,5 m³) płukanie filtrów odbywa się w sposób cykliczny, cały cykl od płukania po zrzut powtarza się trzykrotnie i zamyka się w czasie 24 h. Oczyszczone ścieki poprzez wylot Φ 150 mm wprowadzane są do rowu melioracyjnego R-014/1. Wylot zlokalizowany jest na działce nr 211, ob. Dąbrowice. Zgodnie z operatem rów posiada odpowiednie parametry, aby bezpiecznie przyjąć wnioskowaną ilość oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody.

Ilość wód popłucznych wprowadzanych do odbiornika określana będzie wg wskazań pracy pompy po każdorazowym płukaniu odzłaziaczy. Zgodnie z operatem miejscem poboru ścieków do analiz jest pierwsza studzienka za odstojnikiem wód popłucznych na terenie SUW.

Autorka operatu wykazała, że spełnione są warunki § 13 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (...), iż ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody nie spowodują zanieczyszczenia wód podziemnych, natomiast miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzeń wodnych oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

W celu utrzymania funkcjonalności odbiornika zobowiązano wnioskodawcę do prowadzenia jego konserwacji na długości 50 m od wylotu ścieków.

Zgodnie z uwarunkowaniami Planu Zagospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły, stacja uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowice zlokalizowana jest w zlewni rzeki Ochni - Jednolita Część Wód Powierzchniowych: europejski kod JCWP – PLRW2000232721839 – Ochnia od źródeł do Miłonki bez Miłonki, w regionie wodnym Środkowej Wisły, a w zakresie wód podziemnych jako JCWPd – 63.

Wydanie pozwolenia nie narusza wymogów określonych w art.125 ustawy – Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu całości sprawy organ uznał, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Pomiary jakości ścieków wprowadzanych do środowiska należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące.

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



Z up. Starosty
Bożena Wadecka
Bożena Wadecka
Główny Specjalista

Otrzymują:

1. Gmina Dąbrowice	ul. Nowy Rynek 17	99-352 Dąbrowice
2. Parafia Rzymsko –Katolicka pw. Św. Wojciecha	ul. Sienkiewicza 21	99-352 Dąbrowice
3. P. Marek Łuczak	ul. Sławińskiego 11	99-352 Dąbrowice
4. aa		

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	ul. Zarzecze 13B	03-194 Warszawa
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat Poddębicko – Kutnowski Filia w Kutnie	ul. Witosa 1	99-300 Kutno
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Skierniewicach	al. Rataja 11	96-100 Skierniewice
4. Urząd Marszałkowski w Łodzi	al. Piłsudskiego 8	90-051 Łódź

Nie podlega opłacie skarbowej/Zwolnienie z opłaty

skarbowej na podstawie art. 17 pkt 3

litera ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. nr 225 pozycja 1635 z dnia 16.11.2006 r

Główny specjalista
d/s środowiska
Bożena Wadecka

