

Gmina Dąbrowice
Ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby”.
Nr zamówienia : ZP.271.01.2021

Zamawiający w rozdziale II pkt. 1 ppkt. 3 zapisał: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- określony jest szczegółowo w dokumentacji technicznej, SSTiORB oraz przedmiarem prac...”,
zaś w rozdziale II pkt 9 ppkt 1,6 lit.b : „załącznikiem do Formularza cenowego jest kosztorys uproszczony, opracowany na podstawie przedmiaru prac i dokumentacji technicznej”, a więc nie podlegający zmianie po dołączeniu do przetargu przez Wykonawców. Mając na uwadze prawidłowe wykonanie oraz zachowanie uczciwej konkurencji przy wycenianiu robót wnosimy:

Pytanie nr 1.

Prosimy o poprawienie błędu w zamieszczonym przedmiarze w poz. 18.d.5. Wykonawca sugeruje zgodnie z Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., wykonanie linii segregacyjnych P7d ($1mb=0,12m^2$) co daje ilość $2930,00m^2 \times 0,12m^2 \times 2 \text{ strony} = 703,20m^2$. W załączonym przedmiarze przedstawiono ilość linii segregacyjnych jako $6600,00m^2$. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Pytanie nr 2.

Prosimy o zmianę poz. 7 d.3 – „wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym” - podana ilość tj. $13\,000,00m^2$ jest zbyt mała, żeby wykonać prace zgodnie z projektem. Według dokumentacji należy wykonać siatkę o szerokości 5,00m na odcinku $2930,00m^2$ co daje powierzchnię $14\,650,00m^2$. W związku z powyższym wnosimy jak wyżej.