



GMINA DĄBROWICE

ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice
tel/fax (+ 48 24) 252-25-87; e-mail: sekretariat@dabrowice.pl
REGON 611015891 NIP 775 24 06 079

Dąbrowice, dnia 25 sierpnia 2022 roku

Znak sprawy: ZP.271.02.2022

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; zwanej dalej „ustawą PZP”) na zadanie pn.: *„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”.*

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących akumulatorów w instalacjach hybrydowych. Jakich pojemności Państwo oczekują lub na podstawie jakich danych mamy dobrać pojemność magazynu? Wytyczne zawarte w PFU są mało precyzyjne – „Akumulatory należy dobrać w sposób zgodny z charakterystyką budowanej instalacji fotowoltaicznej i obiektu (moc instalacji fotowoltaicznej, zużycie energii elektrycznej w obiekcie).”

Odpowiedź:

Akumulatory dla instalacji fotowoltaicznych hybrydowych należy dobrać w taki sposób, aby ich (akumulatorów) użyteczna pojemność była co najmniej równa mocy instalacji fotowoltaicznej, tj.:

- dla instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 16,5 kWp – wymagany zestaw akumulatorów o użytecznej pojemności co najmniej 16,5 kWh;
- dla instalacji fotowoltaicznej o mocy min 40,0 kWp – wymagany zestaw akumulatorów o użytecznej pojemności co najmniej 40,0 kWh.

Pytanie nr 2:

Czy przewidują Państwo jakieś alternatywne lokalizacje na wypadek nieuzyskania zgody konserwatora zabytków?

Odpowiedź:

Lokalizacja instalacji paneli fotowoltaicznych została opisana w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 PFU).