

ODPIS

Kutno, 2022-11-14

STAROSTA KUTNOWSKI**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

1. Znak sprawy: **GK.II.6630.357.2022**
2. Termin zakończenia narady: **2022-11-14**
3. Przedmiot narady: **sieć kanalizacyjna**
4. Lokalizacja: **gm. Dąbrowice, Dąbrowice dz. nr 367/2, 1247, 1255**
5. Miejsce narady: **Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno**
6. Sposób przeprowadzenia narady: **Za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**
7. Wnioskodawca: **LS ROAD Inżynieria Drogowa Łukasz Skutnik**

09-472 Słupno
Wronia 17/2
8. Inwestor: **Gmina Dąbrowice**

99-352 Dąbrowice
Nowy Rynek 17
9. Przewodnicząca narady: **Agnieszka Nawrocka - Geodeta**
10. Informacje dodatkowe:
 - a. Przedmiotem narady jest wyłącznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 - b. Rozwiązania techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 - c. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 ze zm.).
11. Stanowiska uczestników narady:

Lp	Nazwa instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko Data
1	Starostwo Powiatowe w Kutnie Wydział Architektury i Budownictwa	Przedstawiciel branży powiadomiony o naradzie koordynacyjnej, nie uczestniczył w naradzie. Nie wydano opinii.	
2	ORANGE POLSKA S.A.	Przedstawiciel branży powiadomiony o naradzie koordynacyjnej, nie uczestniczył w naradzie. Nie wydano opinii.	

3	Energa-Operator SA Oddział w Płocku	Opiniuję pozytywnie trasę projektu z jednoczesnym podaniem warunków bezpiecznego wykonania prac przy urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA: 1.W miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie oraz zachować szczególną ostrożność oraz wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejących kabli nN 0,4kV . Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych. Zachować odległość pionową między ist. linią kablową, a proj. siecią nie mniejszą niż wymagana normą N-SEP-E-004. 2.W zakresie prac występują zbliżenia i skrzyżowania z linią napowietrzną nN 0,4kV. W przypadku pracy z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3m od przewodów linii nN 0,4kV, prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac. W tym zakresie prace przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa Operator SA. 3.Harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych na czas prac, należy uzgadniać pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem (dla linii nn 0,4kV) w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Zarządzania Eksploatacją, wysyłając zgłoszenie na adres pr_kutno@energa-operator.pl 4.Na istniejących kablach w miejscu skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne z zastosowaniem rury osłonowej dwudzielnej o dł. 1,5m: - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego oraz zabezpieczyć obie końcówki rury przed zamuleniem z zachowaniem folii (niebieska) ostrzegawczej, - oraz zabezpieczyć proj. sieć. 5.Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji. 6.Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 7.Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.	Parzoch Jarosław 2022-11-04 07:35:32
---	-------------------------------------	--	--

		8.W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych (w tym obcych właścicieli sieci elektroenergetycznej kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne. 9.Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca	
4	Urząd Gminy Dąbrowice	Przedstawiciel branży powiadomiony o naradzie koordynacyjnej, nie uczestniczył w naradzie. Nie wydano opinii.	
5	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	brak uwag	Wasiak Stanisław 2022-11-04 08:16:03
6	Multimedia Polska S.A.	brak uwag	Szostak Krzysztof 2022-11-09 16:58:34
7	NEXERA Sp. z o.o	brak uwag	Grycmacher Andrzej 2022-11-14 08:33:31
8	ITV Media Sp. z o.o.	brak uwag	Łukasz Sala 2022-11-04 08:03:25
9	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	brak uwag	Kuberka Grzegorz 2022-11-08 21:19:45
10	Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji	brak uwag	Ratajczyk Aleksandra 2022-11-10 12:45:32
11	LS ROAD Inżynieria Drogowa Łukasz Skutnik		

**Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej
ds. Uzgadniania Sytuowania
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu**

**Z up. Starosty
GEODETA**

Agnieszka Nawrocka

/Podpisano elektronicznie/