

GMINA DĄBROWICE

ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice
tel/fax (+ 48 24) 252-25-87; e-mail: sekretariat@dabrowice.pl
REGON 611015891 NIP 775 24 06 079

Dąbrowice, dnia 06 listopada 2023 roku

Znak sprawy: ZP.271.04.2023

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2023/BZP 00433316** dnia **09.10.2023 r.**

Zamawiający – Gmina Dąbrowice informuje, że zgodnie z rozdziałem XI ust. 3 Zapytania Ofertowego, udzielam odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie wymogu zastosowania średnic filtrów ciśnieniowych DN 1400. W projekcie podane są również inne średnice filtrów ciśnieniowych.

Odpowiedź:

Średnica filtrów 1400mm.

Pytanie nr 2:

W części projektowej branży technologicznej, wieża napowietrzająca ma średnicę fi 1000, a na rzucie technologii w opisie fi 1200. Jaką średnicę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Średnica wieży napowietrzającej 1200mm.

Pytanie nr 3:

W części projektowej branży technologicznej, wieża napowietrzająca jest opisana w wykonaniu z tworzywa PE, a w przedmiarach w wykonaniu z stali nierdzewnej. Jaki materiał wieży należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie wieży z tworzywa PE.

Pytanie nr 4:

W części projektu technologii, części opisowej i rysunkowej, wieża napowietrzająca jest na całej wysokości jednakowej średnicy ϕ 1000. W przedmiarach natomiast, część górna wieży ma średnicę ϕ 1000, czyli zgodnie z projektem, a dolna część (magazynująca wodę) ma mieć średnicę ϕ 1600 i wysokość 1500mm. Prosimy o wyjaśnienie tych wszystkich błędnych i różnych danych i jednoznaczne określenie parametrów wieży napowietrzającej.

Odpowiedź:

Wieża napowietrzająca o średnicy 1200mm.

Pytanie nr 5:

Sprężarka powietrza raz jest podawana jako spiralna, a raz jako tłokowa LFX. Jaką sprężarkę należy wycenić?

Odpowiedź:

Sprężarka spiralna.

Pytanie nr 6:

Projekt części opisowej zupełnie nie zawiera danych odnośnie zestawu pośredniego za wieżą napowietrzającą – wydajność, ciśnienie podnoszenia, układ pomp, typ pomp. Wnosimy o uzupełnienie brakujących danych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią część 1.

Pytanie nr 7:


Czy projektant sprawdził zasadność zastosowania otwartego napowietrzania? Zastosowanie takiego napowietrzania dla niewłaściwych parametrów wody, będzie skutkowało wytrącaniem się węglanów na rusztach i złożu, generując olbrzymie problemy eksploatacyjne dla

użytkowania, co nie podlega gwarancji. Podobne problemy pojawiły się na wielu innych stacjach uzdatniania wody, a użytkownicy borykają się z nimi po dzień dzisiejszy.

Odpowiedź:

Zasadność została potwierdzona.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.dabrowice.pl/dokumenty/2964> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie Zapytania ofertowego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

Dorota Dąbrowska

