



GMINA DĄBROWICE

ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice
tel/fax (+ 48 24) 252-25-87; e-mail: sekretariat@dabrowice.pl
REGON 611015891 NIP 775 24 06 079

Dąbrowice, dnia 06 listopada 2023 roku

Znak sprawy: ZP.271.04.2023

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2023/BZP 00433316** dnia **09.10.2023 r.**

Zamawiający – Gmina Dąbrowice informuje, że zgodnie z rozdziałem XI ust. 3 Zapytania Ofertowego, udzielam odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie rozgałęzień instalacji za pomocą wspawania fabrycznych trójników z wyciąganą szyjką?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie fabrycznych trójników.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie spoin spawanych w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej za pomocą spawania metodą TIG w osłonie argonu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie spoin w hali produkcyjnej.

Pytanie nr 3:

W warunkach pełnej prefabrykacji rurociągów, może nie być możliwe wykonanie wszystkich spoin spawanych na hali produkcyjnej. Przy pozostawieniu takiego wymogu należałoby uwzględnić dodatkowe koszty większej liczby połączeń rozłącznych kołnierzowych również na odcinkach prostych oraz większą liczbę pomiarów obiektowych w trakcie wykonywania prac. Jest to kosztowo rozwiązanie droższe i powoduje zwiększenie ogólnej liczby koniecznych do wykonania spoin spawanych w całej instalacji oraz wydłużenie czasu wykonywania robót. Czy biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający dopuszcza wykonanie kilku złączy spawanych (tzw. spoin montażowych) na budowie?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie spoin montażowych na obiekcie. Spoiny należy wykonać metodą TIG na poduszce gazowej.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie armatury do budowy układów technologicznych z żeliwa GGG40 zamiast GGG50?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju żeliwa.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp innych producentów niż Grundfos? Jeśli tak, to jakie kryteria równoważności należy przyjąć (jakie parametry)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie pomp innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz materiałowych.


Pytanie nr 6:

Mając na uwadze zapis, że Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć m.in. kosztorys ofertowy na podstawie załączonych do postępowania przedmiarów prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w formacie edytowalnym, np. ATH.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada kosztorysów w wersji ATH.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.dabrowice.pl/dokumenty/2964> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie Zapytania ofertowego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

Dorota Dąbrowska

