



**Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny**

Kutno, dnia 28.11.2024 r.

KOMUNIKAT nr 1
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Babach zaopatrującego miejscowości: Baby, Nowe Baby, Zgórze, Liliopol, Piotrowo, a także zasilające w wodę wodociąg publiczny w Dąbrowicach: Dąbrowice, Augustopol, Mariopol, Ostrówki, Żakowiec, Łojewka w gminie Dąbrowice w powiecie kutnowskim, stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków jonu manganowego oraz manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana celem potwierdzenia skuteczności podjętych działań mających przywrócić odpowiednią jakość wody.

Informacje o jakości wody są aktualizowane na stronach internetowych:
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie oraz Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kutnie

dr inż. Celina Marciszewska
/dokument podpisany elektronicznie/