



GMINA DĄBROWICE

ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice
tel/fax (+ 48 24) 252-25-87; e-mail: sekretariat@dabrowice.pl
REGON 611015891 NIP 775 24 06 079

Dąbrowice, dnia 30 stycznia 2025 roku

Znak sprawy: ZP.271.01.2025

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na zadanie pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2025/BZP 00031169** dnia **14.01.2025 r.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

W związku z brakiem szczegółowego opisu proszę o dokładne określenie zakresu prac związanych z niskim ogrodzeniem. Proszę o informację z jakich materiałów należy wykonać ogrodzenie (panel ogrodzeniowy typu 2D/3D czy siatka stalowa ślimakowa ogrodzeniowa). Proszę o oddanie grubości drutu, wymiarów oczka (w przypadku zastosowania siatki stalowej) oraz o informację czy należy zastosować podmurówkę betonową. Proszę o jednoznaczne określenie długości ogrodzenia: 55m czy 60 m.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem a przedmiarem, proszę o wyjaśnienie ile metrów piłkochwytów o wysokości 6m należy wykonać: 90m (zgodnie z przedmiarem) czy 60m + 90m (zgodnie z opisem).

Odpowiedź:

Ogrodzenie należy wykonać z panelu typ 3D. Grubość drutu Ø4, wymiary oczka 50x200 mm.

Należy zastosować podmurówkę betonową.

Pozostałe parametry zgodnie z PFU i planem sytuacyjnym.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.dabrowice.pl/zamowienia/pokaz/3728> oraz na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-48eb3c8e-8b61-4086-9882-0d8b1e6e887d> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.