

Data wysłania: 19.09.2025

Data otrzymania: 19.09.2025

2D
Wk

Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KUTNIE
<AE:PL-69075-73470-DGJCF-22>

Do:
GMINA DĄBROWICE
<AE:PL-40589-98714-HVRSG-30>

4411-
W PŁYŃĘŁO
URZĄD MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Data 19.09.2025
Ilość załączników
Podpis

PPIS w Kutnie przesyła w załączeniu stosowną Ocenę

PPIS w Kutnie przesyła w załączeniu stosowną Ocenę

Załączniki:

1. Ocena_-_Baby_wew..pdf



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

PPIS.HK.9020.286.2025.JM

Kutno, dnia 18.09.2025 r.

Gmina Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

(dot. wodociągu publicznego w Babach)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);
- art. § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 11.09.2025 r. nr 2446/2025-W-2 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone EKO-SERWIS S. C. w Łodzi próby wody nr 2446/2025-W-2 pobranej do badania w dniu 14.08.2025 r. z sieci wodociągu publicznego w Babach, którego właścicielem jest Gmina Dąbrowice stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 14.08.2025 r. w SUW w Babach pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania wykonane zostały przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

dr inż. Celina Marciszewska

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kutnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. adresat;
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice, ul Nowy Rynek 17;
3. a/a.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
ul. T. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
42 600 69 76
adres email: sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69075-73470-DGJCF-22

Data wysłania: 19.09.2025

Data otrzymania: 19.09.2025

-4411-
W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Data 19.09.2025
Ilość załączników
Podpis

PD
[Signature]

Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KUTNIE

<AE:PL-69075-73470-DGJCF-22>

Do:

GMINA DĄBROWICE

<AE:PL-40589-98714-HVRSG-30>

PPIS w Kutnie przesyła w załączeniu stosowną Opinię

PPIS w Kutnie przesyła w załączeniu stosowną Opinię

Załączniki:

1. Ocena_-_Dąbrowice_wew.pdf



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

PPIS.HK.9020.285.2025.JM

Kutno, dnia 18.09.2025 r.

Gmina Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

(dot. wodociągu publicznego w Dąbrowicach)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);
- art. § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 04.09.2025 r. nr 2666/2025-W-1, i sprawozdaniem z badań z dnia 11.09.2025 r., 2556/2025-W-1 (data wpływu sprawozdań: 12.09.2025 r.) przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone EKO-SERWIS S. C. w Łodzi prób wody nr 2666/2025-W-1 i 2556/2025-W-1 pobranych do badania w dniach 22.08.2025 r. i 01.09.2025 r. z sieci wodociągu publicznego w Dąbrowicach, którego właścicielem jest Gmina Dąbrowice **stwierdza przydatność wody do spożycia;**

UZASADNIENIE

W próbie wody pobranej w dniu 22.08.2025 r. w SUW w Dąbrowicach stwierdzono podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ w liczbie 113 jtk. w 1ml wody (wartość zalecana do 100 jtk w 1 ml wody). W próbie potwierdzającej pobranej w dniu 01.09.2025 r. w SUW Dąbrowicach nie stwierdzono podwyższonej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$. W związku z powyższym stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

dr inż. Celina Marciszewska

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kutnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. adresat;
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice, ul Nowy Rynek 17;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
ul. T. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
42 600 69 76
adres email: sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl
adres c-Doręczeń: AE:PL-69075-73470-DGJCF-22

3. a/a.