

Data wysłania : 01.10.2025

Data otrzymania : 01.10.2025

PD  
WJ

-4651-  
WPŁYNĘŁO  
URZĄD MIASTA I GMINY DĄBROWICE  
Data 01.10.2025  
Ilość załączników  
Podpis Golebiec uka

Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KUTNIE

<AE:PL-69075-73470-DGJCF-22>

Do:

GMINA DĄBROWICE

<AE:PL-40589-98714-HVRSG-30>

PPIS.HK.9020.300.2025.MM

Ocena jakości wody

Załączniki:

1. Ocena\_-\_Dąbrowice.pdf





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

PPIS.HK.9020.300.2025.MM

Kutno, dnia 01.10.2025 r.

**Gmina Dąbrowice**

**ul. Nowy Rynek 17**

**99-352 Dąbrowice**

(dot. wodociągu publicznego w Dąbrowicach)

## Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- art. § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 23.09.2025 r. nr 2972/2025-W-4 i nr 2972/2025-W-5 oraz z dnia 30.09.2025 r. nr 3017/2025-W-1 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone EKO-SERWIS S. C. w Łodzi prób wody nr 2972/2025-W-4 i nr 2972/2025-W-5 pobranych do badań w dniu 18.09.2025 r. oraz nr 3017/2025-W-1 pobranej do badań w dniu 25.09.2025 r. z sieci wodociągu publicznego w Dąbrowicach, którego właścicielem jest Gmina Dąbrowice, **stwierdza przydatność wody do spożycia.**

## UZASADNIENIE

W dniu 18.09.2025 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Dąbrowicach i w SUW w Dąbrowicach oraz w dniu 25.09.2025 r. w SUW w Dąbrowicach pobrano do badań próby wody podawanej do sieci. W próbce wody pobranej w dniu 18.09.2025 r. w SUW w Dąbrowicach nr 2972/2025-W-5 stwierdzono podwyższoną wartość manganu w liczbie  $61,2 \pm 24 \%$  (norma  $\leq 50 \mu\text{g/l}$ ). Producent wody w dniu 25.09.2025 r. pobrał w SUW w Dąbrowicach dodatkową próbę wody nr 3017/2025-W-1, w której nie stwierdzono podwyższonej wartości manganu. W związku z powyższym stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 18.09.2025 r. pobrano do badań również próbę wody surowej nr 2972/2025-W-3, która nie podlega orzecznictwu.

Badania wykonane zostały przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

dr inż. Celina Marciszewska

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kutnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

I. adresat,



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie  
ul. T. Kościuszki 14, 99-300 Kutno  
+48 42 6006976  
sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-69075-73470-DGJCF-22

2. a/a.