

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody.

Czas dostawy do 20 grudnia 2025 roku.

Wymagania dla mobilnej stacji uzdatniania wody:

- 1) wydajność minimum: 600 l/h;
- 2) zasilanie 230 V AC;
- 3) przystosowana pod zewnętrzne źródło zasilania tj. agregat prądotwórczy lub panele fotowoltaiczne;
- 4) wyposażona w sterowany elektronicznie elektrozawór, który automatycznie wyłącza przepływ wody w przypadku awarii lampy UV;
- 5) preferowana technologia uzdatniania wody: filtracja mechaniczna, filtracja węglowa, system ultrafiltracyjny, dezynfekcja UV, możliwość zastosowania dodatkowych modułów;
- 6) przystosowana do transportu na przyczepie lub w samochodzie dostawczym;
- 7) odporna na warunki atmosferyczne, wodę i pył.
- 8) urządzenie musi posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty potwierdzające skuteczność uzdatniania i dezynfekcji wody, zgodnie z obowiązującymi normami;
- 9) zestaw musi być wyposażony w niezbędne przyłącza i przewody oraz narzędzia do wymiany filtrów;
- 10) dostawa urządzenia musi obejmować przeprowadzenie instruktażu w zakresie prawidłowego uruchomienia i obsługi.

Część 2

Zakup nagrzewnicy olejowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch jednakowych, fabrycznie nowych i nieużywanych nagrzewnic olejowych.

Czas dostawy do 20 grudnia 2025 roku.

Wymagania dla nagrzewnicy:

- 1) waga: do 40 kg;
- 2) rodzaj paliwa: biodiesel, odnawialny olej napędowy, diesel lub czerwony diesel;
- 3) minimalna pojemność zbiornika: 20 litrów;

- 4) poziom hałasu: do 48 dB;
- 5) kontrolowanie termostatem: Tak;
- 6) zakres regulacji: 0-40°C;
- 7) zdalne sterowanie: Tak;
- 8) kombinacja sieciowa: Wifi lub 4G,
- 9) aplikacje mobilne: Airrex (Android Google Play lub IOS AppStore);
- 10) prosty dotykowy panel sterowania z obsługą LED;
- 11) pilot zdalnego sterowania: Tak (Zamawiający preferuje na podczerwień);
- 12) zabezpieczenie systemu: czujnik i alarm poziomu paliwa, czujnik przechyłu, wstrząsów, przegrzania i temperatury pracy zapłonu, czujnik regulacji, automatyczne wyłączenie.

Część 3

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na wózku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na wózku/przyczepie

Czas dostawy do 20 grudnia 2025 roku.

1. Wymagania dla agregatu prądotwórczego:

- a) moc maksymalna co najmniej: 39,6 kW,
- b) moc znamionowa co najmniej: 36 kW
- c) gniazda:
 - minimum jedno 230 V, 16 A ,
 - minimum jedno 400 V, 16 A 5P
 - minimum jedno 400V, 32 A 5P,
- d) klasa wykonania: G2,
- e) prądnica (preferowane): Leroy-Somer, Mecc Alte,
- f) Stabilizacja napięcia: AVR,
- g) preferowany silnik: Baudouin, Yanmar, FPT Iveco
- h) rodzaj paliwa: diesel,
- i) czas pracy na zbiorniku paliwa przy obciążeniu agregatu 100% co najmniej 9,3 godzin,
- j) rozruch: ręczny,
- k) instrukcja obsługi w języku polskim,

- l) urządzenie wolne od wad prawnych i fizycznych.

Część 4

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności oraz obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności oraz obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz radnych Rady Miejskiej Dąbrowice, w zakresie:

- przygotowanie szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2025 roku w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wymagań dla podmiotów prowadzących szkolenia,
- szkolenie praktyczne (18h szkoleniowych),
- pełne zabezpieczenie materiałowe zajęć i symulacji – materiały jednorazowe oraz środki pozoracji,
- kontakt z trenerem po szkoleniu.

Dodatkowo:

- ankiety ewaluacyjne i testy dla każdego szkolenia,
- przekazanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej,
- przekazanie drukowanych certyfikatów,
- opieka poszkoleniowa.

Zapisy odnośnie gwarancji

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia wraz z nieodpłatnym wykonywaniem rocznych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji (w tym materiały eksploatacyjne).
2. Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek zaników lub skoków napięcia w sieci.
3. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:
 - usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadach,
 - przeprowadzanie na własny koszt stosownych przeglądów w celu utrzymania gwarancji,
 - zapewnienie na własny koszt wszystkich niezbędnych do przeglądów materiałów.

4. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone po wykonaniu dwóch bezskutecznych napraw.